

کارفرما :


سازمان نقشه برداری کشور

مشاور : مهندسین مشاور

بهینه اندیشان زیست سازگار

تعیین رده انرژی (برچسب) ساختمان شهید فتحی


عنوان گزارش :



نام ساختمان: شهید علی فتحی



نسبت انرژی:	میزان مصرف انرژی ساختمان (نسبت به ساختمان ایده آل)	۶,۸۴۱
شاخص مصرف انرژی	برحسب کیلووات ساعت بر مترمربع در سال	۱۲۲,۵۳۰
کاربری	عمومی-دولتی	
شهر	تهران	
اقلیم	براساس تقسیم بندی ۸ گانه	نیمه خشک
زیربنای مفید	برحسب (m ²)	۶۳۲۹۱۵۰۰
کد پستی:		۱۹۹۳۸۳۴۵۵۷
آدرس:	تهران ، میدان آزادی ، بلوار معراج ، سازمان نقشه برداری کشور، ساختمان مرکزی	
نام شرکت بازرس انرژی: سر ممیز انرژی: تاریخ ممیزی انرژی :	بهینه اندیشان زیست سازگار رحیم سوزنی ۱۴۰۳/۰۲/۲۶	



سازمان نقشه برداری کشور

کارفرما :

مشاور : مهندسین مشاور
بهینه اندیشان زیست سازگار

تعیین رده انرژی (برچسب) ساختمان شهید فتحی

عنوان گزارش :

ردیف	عنوان	واحد	مقدار
۱	مصرف سالیانه برق	kWh	۱,۶۲۰,۴۳۴
۲	مصرف سالیانه گاز طبیعی	m ^۳	۳۹۱,۴۱۵
۳	مصرف سالیانه گازوئیل	lit	۱۵,۰۰۰
۴	مصرف سالیانه مازوت	lit	۰

سال	مصرف گاز	مصرف برق	HVI	QE	انرژی کل مطابق استاندارد	شاخص مصرف انرژی ساختمان	نسبت انرژی	برچسب انرژی
۱۴۰۲	۳۹۱,۴۱۵	۱,۶۲۰,۴۳۴	۹۶۴,۷۷۶	۵,۵۶۸,۴۶۳	۶,۰۳۳,۲۳۹	۱۲۲,۵۳۰	۶.۸۴۱	G

'شاخص مصرف انرژی ساختمان مرکزی سازمان نقشه برداری کشور در سال ۱۴۰۲:

$$E_{actual} = \frac{\sum i(QFi \times (HVi \times 0.278) + QE \times FC)}{AF}$$

فرمول محاسبه رده انرژی ساختمان

نام شرکت ارزیاب :	تاریخ ارزیابی :	نماینده تیم ارزیابی
بهینه اندیشان زیست سازگار	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	رحیم سوزنی
